

**Gmina Hża  
ul. Rynek 11  
27-100 Hża**

Hża, dnia 16.09.2025r.

**IGP.2510.5.2025**

**Zapytania do zaproszenia do złożenia oferty/propozycji cenowej**

na: **Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Hża.**

**Część 1 - Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania Modernizacja budynku świetlicy-strażnicy w Pakosławiu.**

**Część 2 - Dbanie o środowisko poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy gminnej w Jasieńcu Hżeckim Dolnym.**

**Zapytania do Zamawiającego i odpowiedzi na zapytania:**

**Pytanie 1**

1. Czy Zamawiający wymaga zastosowania magazynu energii o mocy 20kW czy pojemności 20kWh?
2. Jeśli Zamawiający wymaga magazynu energii o mocy 20kW to czy ma na myśli moc znamionową czy moc maksymalną?

Odpowiedź

**Zamawiający wymaga zastosowania magazynu energii o pojemności 20kWh?**